

Vodomery v zimnom období:

Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomera a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu **doporučiť** opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomera predchádzať:

- uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách
- vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov
- udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody
- vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty
- zateplíť vodomernú šachtu a uzavrieť - na tento účel môžete použiť polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácii prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zateplíť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda.
- Ak sa vodomer nachádza v budove (nehnutelnosti), je potrebné skontrolovať, či je tento priestor chránený proti mrazu.

Zároveň Vás chceme upozorniť: V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody:

„Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“

Ing. Andrea Nemcová
Odborný zástupca KZ